ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-Западном административном округе города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ул.Бутлерова, 7а, Москва, Россия, 117485,
телефон: (495) 779-38-00, факс: (495) 779-38-00, E-mail: fguzuzao@yandex.ru, http://www.sesuzao.ru
ОКПО 11255714, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772802001

Регистрационный **№2018-06-23910** Дата: **04.05.2018**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных исследований, испытаний, измерений

На основании: Поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве
нужное подчеркнуть
в ЮЗАО г. Москвы № 28-00369 от 06.04.2018г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания, государственной работы № 1.

Заявитель/заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО города Москвы

Наименование типа объекта: ЧУВО «Институт государственного администрирования»
Адрес места проведения исследований (или отбора проб): г.Москва,Ленинский проспект, д. 80, корп. 1
Наименование объекта исследований микроклимат, освещенность, коэффициент пульсации, электромагнитное поле (ЭМП), аэроны, холодная и горячая вода горводопровода в т. ч. на Legionella pneumophila, воздух.
Перечень проведенных исследований: измерение параметров микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха), уровня освещенности, исследование аэроионного состава воздуха, измерение параметров электромагнитного поля (ЭМП), санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды горводопровода в т. ч. на Legionella pneumophila, измерение температуры горячей воды, исследование воздушной среды на фенол, формальдегид, стирол, аммиак, диметилбензол (смесь п-,м-,о- изомеров ксилола), толуол.
Исследования проведены: испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО города Москвы. Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.51085.
Нормативно-техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения и оценивались результаты: СанПиН № 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектив спорта». МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений,
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест». ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений»,
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха»,
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01).

СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза».
Протокол замеров освещенности: № 39-03-106 от 23.04.2018г.
Протокол замеров микроклимата: № 39-03-105 от 23.04.2018г.
Протокол исследований аэроионного состава воздуха: № 39-03-8А/6 от 26.04.2018г.
Протокол исследований параметров электромагнитного излучения:№39-03-10Е/6 от 26.04.2018г.
Протокол измерений температуры горячей воды №39-03-104 от 23.04.2018г.
Протоколы микробиологического исследования воды: №39-13-12252-12253 от 19.04.2018 (хол.), №39-13-12254-12255 от 19.04.2018 (гор.) , № 39-13-12256-12257 от 28.04.2018 (лег)
Протоколы санитарно-химического исследования воды: №39-11-206 - № 39-11-207 от 23.04.2018 (хол.); №39-11-208 - №39-11-209 от 24.04.2018 (гор.)
Протокол исследования воздуха закрытых помещений: №39-11-44 (493-520) от 27.04.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Гигиеническая оценка проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата, уровень освещенности и коэффициент пульсации соответствуют требованиям СанПиН № 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий».

Количество положительно и отрицательно заряженных аэроионов, коэффициент униполярности аэроионов на обследованных рабочих местах в кабинетах №№34 и 37 соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений». Коэффициент униполярности аэронов на обследованных рабочих местах в кабинете №34 соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».

Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока и напряженность электростатического поля создаваемые ПЭВМ на обследованных рабочих местах, с учетом п.5.2,п.5.3 и п.5.4 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения 2 к СаНПиН 2.2.2/2.4.1340-03» соответствуют требованиям п.7.1 (приложение 2,таблица 1) СаНПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Результаты измерений температуры горячей воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01)

Результаты санитарно-химического и микробиологического исследования холодной и горячей воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01). СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза».

Результаты исследования воздушной среды на содержание аммиака, фенола, диметилбензол (смесь п-,м-,о-изомеров ксилола), толуола, формальдегида, стирола соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 « Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений ».

Цель выдачи экспертного заключения: Поручение №28-00369 от 06.04.2018г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО города Москвы

Заместитель руководителя органа инспекции главный врач (заместитель) _____ ИЛ. Виноградова

Лицо, ответственное за подготовку экспертного заключения:
врач по коммунальной гигиене М.А. Филина

Зав. ОГТ и КГ: Д.С. Молгачева